

Warszawa, dnia 17 marca 2025 roku

Oznaczenie sprawy: KIM.Z.2.3.2025

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: **Świadczenie usług kolokacji sprzętu serwerowego wraz z dostępem do Internetu.**

Zamawiający przekazuje poniżej pytania do treści Zapytania Ofertowego wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1: Uprzejma prośba o odpowiedź czy usługa backupu uwzględniona w tytule w opisie przedmiotu zamówienia będzie przedmiotem zamówienia? Jeśli tak, prośba o podanie wymagań usługi.

Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, iż usługa backup uwzględniona w tytule w opisie przedmiotu zamówienia nie będzie przedmiotem zamówienia. Usługa backup została zamieszczona omyłkowo w tytule.

Pytanie 2: Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie we wzorze umowy zapisów z zapytania ofertowego (III. Ppkt. 18).

Uprzejma prośba o zmianę we wzorze umowy zapisu par. 7 ppkt. 4 z: „Rozliczenie zużycia energii elektrycznej nastąpi na podstawie wskazań podlicznika lub podliczników energii elektrycznej dedykowanych Zamawiającemu.”

na:

„Rozliczenie zużycia energii elektrycznej nastąpi na podstawie wskazań podlicznika lub podliczników energii elektrycznej dedykowanych Zamawiającemu. Stawka za 1 kWh uwzględni wszystkie koszty Wykonawcy w zakresie zapewnienia zasilania urządzeń Zamawiającego w tym także współczynnik PUE - (ang. Power Usage Effectiveness). Opłata rozliczana jest miesięcznie na podstawie wskazań liczników dedykowanych Zamawiającemu wg wzoru:

wskazanie liczników x PUE x cena 1 kWh

Cena 1 kWh obliczana jest na podstawie bieżących faktur od dostawcy energii elektrycznej do Centrum Danych. Na dzień złożenia Zamówienia cena za 1 kWh wynosi [.....]. Wykonawca będzie każdorazowo informował o aktualnej cenie w fakturze za rozliczenie energii elektrycznej.”

Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza ww. zmiany. Jednocześnie Zamawiający informuje, że modyfikuje par. 7 ppkt. 4 nadając mu nowe brzmienie: „Rozliczenie zużycia energii elektrycznej nastąpi na podstawie wskazań podlicznika lub podliczników energii elektrycznej dedykowanych Zamawiającemu. Stawka za 1 kWh uwzględni wszystkie koszty Wykonawcy w zakresie zapewnienia zasilania urządzeń Zamawiającego w tym także

współczynnik PUE - (ang. Power Usage Effectiveness). Opłata rozliczana jest miesięcznie na podstawie wskazań liczników dedykowanych Zamawiającemu”.

Pytanie 3: Prośba o wyjaśnienie zapisu zamieszczonego w opisie przedmiotu zamówienia: (możliwość definiowania uprawnień dla każdej z szaf z osobna, możliwość wykonania kontroli dostępu poprzez oddzielne zamki dedykowane dla każdej szafy)”. Czy Zamawiający dopuszcza dostęp do kolokacji upoważnionym osobom przez Zamawiającego na podstawie listy? Dostęp do szaf odbywa się za pomocą dedykowanego kluczyka do danej szafy. Czy taka forma jest akceptowalna przez Zamawiającego?

Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, iż zaproponowany sposób kontroli dostępu jest akceptowalny i spełnia wymagania pkt. II.1.

Załączniki:

- Zapytanie ofertowe nr KIM.Z.2.3.2025 - modyfikacja z dnia 17.03.2025 r.
- Zał. Nr 1 do Zapytania ofertowego nr KIM.Z.2.3.2025 - Opis przedmiotu zamówienia - modyfikacja z dnia 17.03.2025 r.
- Zał. Nr 5 do Zapytania ofertowego nr KIM.Z.2.3.2025 – Wzór umowy - modyfikacja z dnia 17.03.2025 r.

Zatwierdziła
Justyna Leszczyńska
Główny Księgowy
Krajowego Instytutu Mediów
.....
imię i nazwisko, stanowisko